



OBS.: DEMANDA TOTAL = 144,545 KVA

NOTAS:

1. TODA TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO-SE ELETRODUTOS DE PVC E CABOS DE CAMADA DUPLA;
2. TUBULAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE OU LAJE DO TIPO MANGUEIRA OU ELETRODUTO DE PVC Ø 20 mm;
3. NOS CIRCUITOS, QUANDO UTILIZAR DO FIO TERRA, ESTE DEVERÁ TER SEÇÃO DE #2,5 mm²;
4. NEMUNHA FIÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PASSADA SEM A PROTEÇÃO DE ELETRODUTOS;
5. OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS (QDC) DEVERÃO SER PROVIDOS DE TAMPAS E DEVEM SER ATERRADOS COM CABO #16 mm² NA COR VERDE;
6. A MALHA DE ATERRAMENTO PARA PROTEÇÃO DOS QDCs NÃO DEVERÁ SER A MESMA UTILIZADA JUNTO AO PADRÃO CEM, E DEVERÁ TER RESISTÊNCIA MÁXIMA DE 10Ω;
7. FIOS E CABOS DEVERÃO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS (NBR);
8. TODOS OS RETORNOS DE FASE SERÃO FEITOS COM FIO DE MESMA BITOLA DA FASE;
9. OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO CORRESPONDENTES ÀS FASES DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM CORES DIFERENCIAÍVEIS E O NEUTRO DEVERÁ TER A COR AZUL.

| | | | |
|--|-------------------------------|---|--|
|  | | Responsável Técnico: | |
| AMMA Associação dos Municípios da Meia Região da Marítima. Rua José Pinheiro, 200 - Bairro Olímpico - São Sebastião - MG Fone : (31) 3322.3177 E-mail : engenharia@ammamariabatoeira.com.br - www.ammamariabatoeira.com.br | | Aurora Maria Batoia Ferrnando Vitorotti Engenharia Eletricista - CREA 45.536/0-5 | |
| MUNICÍPIO DE CARANDAI | | | |
| Prefeito Municipal : | CNPJ : | Fone : | |
| | E-mail : | | |
| Washington Luiz Gravina Teixeira | | | |
| PROJETO ELÉTRICO/TELEFÔNICO DA REFORMA DO HOSPITAL SANTANA, LOCALIZADO NA CIDADE DE CARANDAI - MG | | | |
| Tipo de : | Áreas Total : | | |
| | | | |
| Endereço : | Escala : | Folha : | |
| CARANDAI | ESCALA 1/50 RRT - CAU - MG | 01/02 | |
| Observações : | Data : JULHO/2022 | | |
| | | | |